Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-627[illegible]

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов
М.п.

от «11» 10 2016 г.

№ 1538г/2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2295/16 от 4 октября 2016 г.

Организация-заявитель: ООО «ТДРК»
Адрес: 630007, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12, офис 304

Организация-изготовитель: ООО «ТДРК»
Адрес: 630007, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12, офис 304

Наименование продукции: «Кварцевый песок фракционированный».

Код ТН ВЭД: 2505 10 000 0

Область применения: кварцевый песок фракционированный для очистки воды в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ 51641-2000

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ 51641-2000

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Кварцевый песок фракционированный» **соответствует (~~не соответствует~~)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене В.Н. Артюшин



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор
Каньшин И.В.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.210, корпус 4

Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»)
Аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015)
Свидетельство об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю N РОСС RU.000105.ГК10
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E -mail: testcenterCP@ mail.ru

ПРОТОКОЛ № 78С-0507 от 27 сентября 2016 г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Кварцевый песок фракционированный
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 78С-0507
ЗАКАЗЧИК: ООО «ТДРК» Адрес: Адрес: 630007, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12, офис 304
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 13 сентября 2016
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 13 сентября 2016 – 27 сентября 2016 г.
ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ 1 уп.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
НД НА ПРОДУКЦИЮ Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 3)
ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТДРК» Адрес: Адрес: 630007, РФ, НСО, г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 12, офис 304

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний (срок исследования водных вытяжек, сутки)				НД на методы испытаний
		1	5	15	30	
Модельная среда – вода дистиллированная, температура заливки 20°С, срок исследования водных вытяжек через 1, 5, 15 и 30 суток экспозиции						
Органолептические:						
запах (баллы)	2	0	0	0	1	ГОСТ 3351-74
пенообразование водной вытяжки	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра – не выше 1 мм	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 3351-74
мутность	не более 2,6 единиц мутности по формазину	0,3	0,3	0,4	0,5	ГОСТ 3351-74
цветность	не более 20 градусов	1,2	1,2	1,2	1,4	ГОСТ Р 52769-2007
наличие осадка	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 3351-74
Интегральные санитарно-химические:						
Величина перманганатной окисляемости, мг/л	не более 5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ГОСТ 2761-84
pH	6-9	7,2	7,2	7,2	7,1	ГОСТ Р 50550-93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца Кварцевый песок фракционированный не установлено отклонений от требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 3)

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам, прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Результаты исследований подтверждаю:

Руководитель испытательного центра Ю.В.Пивоваров

КОПИЯ ВЕРНА

Каньшин И.В

Генеральный директор

Каньшин И.В.